



## **Brandgodkendt Loftrappe EI260.**

Testet i Danmark & godkendt v/ DBI d. 26/10-2022.

Klassifikation i henhold til – EN 1634-1 / EN 1365-2.

### ***Montering af en Brandgodkendt Loftrappe EI260.***

Korrekt montering for at opretholde Brandgodkendelsen til EI260.

Etageadskillelsen skal min. Have samme brandmodstandsevne som loftrappen.

Loftrappen skal monteres med 10-20 mm. afstand mellem karm og bygningsdel.

Karmen skrues med 2 stk. skruer i alle fire karmsider, tjek så at luften er ens mellem karm og låge.

Der skal stoppes med stenuld på alle fire karmsider, mellem karm og bygningsdel.

U-værdien er testet på Teknologisk Institut i deres Hot-box.

Den er testet til en u-værdi på  $= 0,754 \text{ w/m}^2$ . I henhold til EN 12567-1.

(Det er en test af hele loftrappen og ikke kun en beregning midt på lågen !)

Loftrappen's tæthed er også testet på Teknologisk Institut.

Den er testet til : Tæthedsklasse 4 med 600 PA. I henhold til EN 1026.

Når loftrappen er monteret skal stigen tilpasses /afkortes så den passer til gulvet.

Dette er meget vigtig så hvis det ikke overholdes bortfalder garantien på loftrappen.

Tak fordi du valgte en af vores Loftrapper.